



**РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕДВЕДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 03.08.2017 г. № 13

О результатах рассмотрения заключения комиссии

На основании заключения комиссии от 02.03.2017 г. № 1:

1. Сельский клуб, расположенный по адресу: ул. Верхняя, д. 10, с. Гречихино, принадлежащий Медведицкому сельскому поселению на праве муниципальной собственности, переданный в оперативное управление МУ «Центр культуры Медведицкого сельского поселения», кадастровый номер не установлен, год ввода в эксплуатацию - 1991 признать непригодным для дальнейшей эксплуатации.
2. Признать необходимость проведения капитального ремонта в сельском клубе, расположенном по адресу: ул. Верхняя, д. 10, с. Гречихино.
3. Директору МУ «Центр культуры Медведицкого сельского поселения» Прониной Н.В. на время проведения капитального ремонта приостановить деятельность Гречихинского сельского клуба с 04.08.2017 г.
4. Обратиться в администрацию Жирновского муниципального района с просьбой о выполнении локального сметного расчета на проведение ремонтных работ в сельском клубе, расположенном по адресу: ул. Верхняя, д. 10, с. Гречихино.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава
Медведицкого сельского поселения



С.В. Ринг

Утверждаю:
Глава Медведицкого сельского поселения
С.В. Ринг



АКТ
обследования помещения

№ 1

от 02.08.2017 г.

сельский клуб, расположенный по адресу: с. Гречихино, ул. Верхняя, д. 10

Комиссия, назначенная распоряжением администрации Медведицкого сельского поселения от 01.08.2017 г. № 12 "О создании комиссии" в составе:

- Ламзин В.А. – зам. главы Медведицкого сельского поселения, председатель комиссии;

Члены комиссии:

- Токарева Н.В. – директор МУ «Медведица»;

- Коновалова Т.В. – вед. специалист администрации Медведицкого сельского поселения;

- Матвеева Г.А. - специалист администрации Медведицкого сельского поселения и приглашенного директора МУ «Центр культуры Медведицкого сельского поселения» Прониной Н.В.

провела обследование сельского клуба, расположенного по адресу: с. Гречихино, ул. Верхняя, д. 17

и составила настоящий акт обследования сельского клуба, расположенного по адресу: с. Гречихино, ул. Верхняя, д. 10, принадлежащего Медведицкому сельскому поселению на праве муниципальной собственности, кадастровый номер не установлен, год ввода в эксплуатацию -1991.

Краткое описание состояния нежилого помещения:

Фундамент- ленточный, бут;

цоколь-кирпич;

кровля-шифер;

стены-деревянные, щитовые;

пол-деревянный, линолеум по доскам;

потолок-деревянный, подшиты сухой штукатуркой;

межкомнатные перегородки-деревянные, оштукатуренные;

отопление-водяное газовое, бытовой котел АГВ-80;

водоснабжение-в доме отсутствует, водозаборная колонка в 85 м. от здания;

водоотведение-в доме отсутствует, туалет на улице во дворе здания;

пристройка-деревянная, не отапливается.

Сведения о несоответствиях установленным требованиям:

- по всему периметру здания наблюдаются участки разрушения отмостки;

- наблюдаются участки наружной стены дома с креном, выпучиванием и гниением;

- наблюдается разрушение отдельных асбестоцементных листов кровельного покрытия крыши дома, конек разрушен;

- наблюдается загнивание и коробление оконных рам;


- в большой комнате в месте примыкания стены и пола имеется трещина.

- электропроводка ветхая, не соответствует нормам пожарной безопасности.
Инструментальный контроль и другие виды контроля и исследования не проводились.


Рекомендации комиссии:
директору МУ «Центр культуры Медведицкого сельского поселения» Прониной Н.В.:
- приостановить деятельность Гречихинского сельского клуба с 04.08.2017 г.
- необходимо выполнить локальный сметный расчет на проведение ремонтно-восстановительных работ.


Заключение комиссии по результатам обследования:
- общее техническое состояние здания неудовлетворительное, непригодно для деятельности, требуется проведение капитальных ремонтно-восстановительных работ.


Председатель межведомственной комиссии:

 Ламзин В.А. – зам. главы Медведицкого сельского поселения;

Члены комиссии:

 Токарева Н.В. – директор МУ «Медведица»;

 Коновалова Т.В. – вед. специалист администрации Медведицкого сельского поселения;

 Матвеева Г.А. - специалист администрации Медведицкого сельского поселения

Утверждаю:
Глава Медведицкого сельского поселения
С.В. Ринг



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании муниципального здания (помещения) пригодным (непригодным)
для эксплуатации

№ 1

от 02.08.2017 г.

сельский клуб, расположенный по адресу: с. Гречихино, ул. Верхняя, д. 10

Комиссия, назначенная распоряжением администрации Медведицкого сельского поселения от 01.08.2017 г. № 12 "О создании комиссии" в составе:

- Ламзин В.А. – зам. главы Медведицкого сельского поселения, председатель комиссии;

Члены комиссии:

- Токарева Н.В. – директор МУ «Медведица»;

- Коновалова Т.В. – вед. специалист администрации Медведицкого сельского поселения;

- Матвеева Г.А. - специалист администрации Медведицкого сельского поселения и приглашенного директора МУ «Центр культуры Медведицкого сельского поселения» Прониной Н.В.

провела обследование сельского клуба, расположенного по адресу: с. Гречихино, ул. Верхняя, д. 10

По результатам рассмотренных документов и на основании акта комиссии, составленного по результатам обследования от 02.08.2017 г. № 1 принято заключение о том, что общее техническое состояние здания неудовлетворительное, непригодно для деятельности, определенной Уставом МУ «Центр культуры Медведицкого сельского поселения», требуется проведение капитальных ремонтно-восстановительных работ согласно локального сметного расчета.


Комиссия рекомендует директору МУ «Центр культуры Медведицкого сельского поселения» Прониной Н.В. приостановить деятельность Гречихинского сельского клуба с 04.08.2017 г.

Приложение к заключению:


- перечень рассмотренных документов;


- акт обследования помещения № 1 от 02.08.2017 г.

Председатель межведомственной комиссии:

 Ламзин В.А. – зам. главы Медведицкого сельского поселения;

Члены комиссии:

 Токарева Н.В. – директор МУ «Медведица»;

 Коновалова Т.В. – вед. специалист администрации Медведицкого сельского поселения;

 Матвеева Г.А. - специалист администрации Медведицкого сельского поселения